



## KOMUNIKAT NR 7

z dnia 7 sierpnia 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach informuje, że w badaniach jakości wody (sprawozdanie nr 376.1/W/N/OKK/19, 377.1/W/N/OKK/19 i 378.1/W/N/OKK/19 z dnia 07.08.2019r.) z wodociągu publicznego Rozumice zaopatrującego miejscowości: Lubotyń, Pilszcz Osiedle, Karłowiec, gmina Kietrz w powiecie głubczyckim, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.


### **Woda nieprzydatna do spożycia przez ludzi.**

Administrator wodociągu podjął w trybie natychmiastowym działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

**Uwaga:** Wodę może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.

Mieszkańcy miejscowości Lubotyń, Pilszcz Osiedle i Karłowiec będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( np. cysterny, beczkowsy, woda butelkowana).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Informacje o jakości wody są aktualizowane na stronach internetowych:

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach ([psseglubczyce.pis.gov.pl](http://psseglubczyce.pis.gov.pl))
2. Urzędu Gminy Kietrz ([Kietrz.pl](http://Kietrz.pl))
3. Przedsiębiorstwa Komunalnego „Hydrokan” sp. z o. o. w Kietrz (hydrokankietrz.pl)

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Głubczycach  
mgr Alina Mazur-Ciapa